

Sede Legale
Via Castelletto, 5 - 37050 Belliøre (VR)
Tel. 045-6149279 – Fax 045-6149275



Cap. Soc. Euro 1.274.000,00
Reg. Imp. di VR 01275950036 – C.C.I.A.A. di Verona n. 218162
Cod. Fisc. 01275950036 – P.IVA 02120660234

 Sede di Verona
gruppocentronord.it

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER I SOLAI RAP

Solaio a lastre alveolari prefabbricate autoportanti in c.a.p. tipo RAP prodotte in Serie Controllata come da D.M. 03-12-1987 e secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, e provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 1168, con calcestruzzo di classe ≥ 55 N/mm².

Altezza H= cm (+ eventuale soletta collaborante in opera h= cm armata con rete elettrosaldata ϕ maglia).

Larghezza standard delle lastre 120 cm

Larghezza totale delle nervature prefabbricate 36÷40 cm come minimo, testate predisposte con almeno n. 2 fresature e giunti longitudinali a nocciolo larghi come minimo 5 cm superiormente e 8 cm a metà altezza per l'inserimento dei collegamenti strutturali e di continuità con le campate adiacenti o travi anche in spessore di solaio.

Finitura dell'intradosso liscia da cassero in acciaio.

Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata ed eventuale soletta collaborante eseguiti con calcestruzzo classe Rck kN/mm², granulometria max 12 mm e slump 16÷18 cm (cono di Abrams).

Armatura di collegamento in opera: acciaio ad aderenza migliorata tipo Feb 44k.

Luci da a mt con sovraccarico oltre il p.p.: permanente kN/mq + accidentale kN/mq

ICN Sede di Verona
Via Castelletto, 5 – 37050 BELFIORE (VR)
Tel. 045-6149279 – Fax 045-6149275
icn@gruppocentronord.it

PCN Sede di Novara
Via Mulino Vecchio, 84/86/88 – 28065 CERANO (NO)
Tel. 0321-726873 – Fax 0321-728026

GRC System Building s.r.l.
Via De Francesco 23/1 – 23848 OGGIONO (LC)
Tel. 0341-575416 – Fax 0341-575465